


ใบขอแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สถานที่ถูกตรวจสอบ อาคาร e-library	ชื่อผู้ตรวจสอบ นายเจริญชัย พันธุ์ศรี	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ -
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ออกใบแก้ไข นางสาวอัจฉราพร แยมเหม็น	หมายเลขเอกสาร -
วันที่ตรวจ ปีงบประมาณ 2562	วันที่ออกเอกสาร	ระดับของข้อบกพร่อง

รายละเอียดของข้อบกพร่อง
อุปกรณ์ระดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้งานเต็มประสิทธิภาพและชำรุด

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
 นายเจริญชัย พันธุ์ศรี (25 / 09 / 62)

สาเหตุ :
น้ำยาเคมีเสื่อมประสิทธิภาพ และถึงชำรุด



การแก้ไขปรับปรุง :

เติมน้ำยาเคมีและสาขชนิด 2 ถัง และเปลี่ยนถังดับเพลิง 2 ถัง

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้อุปกรณ์ดับเพลิงใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ



วันที่กำหนดเสร็จ : _____ ทุกครั้งที่พบ _____

หัวหน้างาน	ผู้ตรวจสอบ
 นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์ (25 / 09 / 62)	 นายมนต์ชัย สุริยามาตร (25 / 09 / 62)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- แก้ไขได้
 แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้างาน	ผู้ตรวจสอบ
 นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์ (25 / 09 / 62)	 นายมนต์ชัย สุริยามาตร (25 / 09 / 62)

กรุณาส่งใบขอแก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน

