


## ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สถานที่ถูกตรวจสอบ อาคาร e-library	ชื่อผู้ตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุขสมาน สังข์โยคะ	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ -
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ออกไปให้แก้ไข นางสาวอัจฉราพร แยมเหม็น	หมายเลขเอกสาร -
วันที่ตรวจ ปีงบประมาณ 2562	วันที่ออกเอกสาร	ระดับของข้อบกพร่อง

**รายละเอียดของข้อบกพร่อง**

การตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่อาคาร e-library มีส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในจุดที่เป็น การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดวางชั้นหนังสือ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ  
  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุขสมาน สังข์โยคะ  
 (-/-/2562)

**สาเหตุ :**

เนื่องจากการเสื่อมประสิทธิภาพของหลอดไฟบางส่วนและพื้นที่นิทรรศการนั้นเป็นลักษณะพื้นที่ออกแบบเพื่อการใช้แสงน้อย


**การแก้ไขปรับปรุง :**

การเปลี่ยนหลอดไฟและการใช้แสงจากธรรมชาติเนื่องจากอาคาร e-library เป็นอาคารที่มีกระจกรอบด้านทำให้แสงสามารถผ่านเข้ามาภายในอาคารได้

**การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง**

การตรวจเช็คหลอดไฟภายในอาคารเป็นประจำ


วันที่กำหนดเสร็จ : \_\_\_\_\_ ทุกครั้งที่พบ \_\_\_\_\_

หัวหน้างาน	ผู้ตรวจสอบ
 นางสาวทัญชนก สว่างวงศ์ (20/2๓ 62)	 นายมนต์ชัย สุริยามาตร (20/2๓ 62)

**ผลการตรวจเช็คการแก้ไข**

- แก้ไขได้  
 แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

หัวหน้างาน	ผู้ตรวจสอบ
 นางสาวทัญชนก สว่างวงศ์ (20/๒๓ 62)	 นายมนต์ชัย สุริยามาตร (20/๒๓ 62)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน

