

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้ งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

สำนักวิทยบริการฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย รวมถึงสัญญาณแจ้งเตือนอันประกอบด้วย สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ตัวดักจับควัน ในแต่ละชั้นของพื้นที่อาคารซึ่งสำนักวิทยบริการฯ โดยได้จัดทำป้ายการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนซึ่งในจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการใช้งาน โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยบริษัทผู้ติดตั้ง

1. ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ตัวดักจับควัน ชั้นตอนการใช้งาน



2. การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย

2.1 การตรวจสอบโดยบริษัท

สหภาพจรรยาพร
FIRE AND SAFETY

FIRE EXTINGUISHER CHECK SHEET
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพล เทรดดิ้ง
57/63-64 ถนนพระองค์ดำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร. 055-301114-6, 081-680-4682 FAX : 055-210518

สถานที่ (Place)

ขนาด (Model) ประเภทสารเคมี (Type of chemical)

10 ปอนด์ เคมีแห้ง (Dry)

15 ปอนด์ คาร์บอนฯ (CO2)

20 ปอนด์ เหลวระเหย (Non-CFC)



อื่น ๆ..... โฟม (Foam)

น้ำ(H2O)

| วัน/เดือน/ปี | สภาพถังดับเพลิง | | | ผู้ตรวจเช็ค |
|--------------|-----------------|-----------|---------|-------------|
| | ใช้ได้ | ใช้ไม่ได้ | หมดอายุ | |
| 8/4/64 | / | | | |
| 8/6/11/65 | / | | | |
| 13/6/165 | / | | | |
| 9/11/65 | / | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*เมื่อถังดับเพลิงมีการใช้แล้ว โปรดแจ้งทางเรา เพื่อรับการเติมน้ำยาเคมีใหม่
**หากถังฯ จะไม่รับฉีดซ่อมถังดับเพลิงในกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจเช็คจากบริษัทอื่น

2.2 การตรวจสอบโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ






รายละเอียดการตรวจถังดับเพลิง (ถังเขียว)
 ชนิด : ไอควอเรียม (Non-CFC) ขนาด : 10 ปอนด์ ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ชั้น 4 โยบ





บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

| เดือน | รายการตรวจสอบ | | | | | | | | ชำรุด แจ้งซ่อม | ผู้ตรวจสอบ |
|------------|---------------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------------|------------|
| | สายฉีก | | คันบังคับ | | ตัวถัง | | เกจความดัน | | | |
| | ปกติ | ชำรุด | ปกติ | ชำรุด | ปกติ | ชำรุด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| มกราคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| กุมภาพันธ์ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| มีนาคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| เมษายน | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| พฤษภาคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| มิถุนายน | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| กรกฎาคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| สิงหาคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| กันยายน | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| ตุลาคม | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | สนธิสุข | |
| พฤศจิกายน | | | | | | | | | | |
| ธันวาคม | | | | | | | | | | |

ผู้ตรวจ นายสนธิสุข คำอินทร์
 ผู้ควบคุม/รายงาน นายมนตรีชัย สุริยามาตร

เว็บไซต์: www.library.psu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 0-5526-7224-5
  library.psu.ac.th
 PSRU.LIB
  @psru-li

3. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ สวบ. ๕๐๓๒/๒๕๖๕

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน ตั้งนั้น เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางบริษัทได้เข้าทำการตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพ ถังดับเพลิงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย ขนาด ๑๐ ปอนด์ มีจำนวนทั้งหมด ๒๐ ถัง ถังดับเพลิงทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในการนี้ ได้แนบใบรายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา


(นางสาววิภาญดา บุญคง)
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ


ความคิดเห็นของท่านผู้อำนวยการ

ทวาม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพลเทรดดิ้ง

57/63-64 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-301-115, 081-680-4682 Fax: 055-210-518

รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการ หอสมุดมรทส

ติดต่อ คุณ ปุ๊ 0853775508

| ที่ | สถานที่ / บริเวณ | จำนวน | ชนิด | ขนาด | ใช้ได้ | ไม่ได้ | หมดอายุ | ไม่พบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|-------|------|------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 1 | ชั้น 1 ลานจอดรถ | 3 | NON | 10 | 3 | | | | |
| 2 | ชั้น 1 ห้องอาหาร | 1 | NON | 10 | 1 | | | | |
| 3 | ชั้น 1 ห้อง 24 ชั่วโมง | 1 | NON | 10 | 1 | | | | |
| 4 | ชั้น 1 ห้องเซาท์เวอร์ | 2 | NON | 10 | 2 | | | | |
| 5 | ชั้น 1 ในห้องเครื่อง | 2 | NON | 10 | 2 | | | | |
| 6 | ชั้น 1 ในห้องเก็บของแม่บ้าน | 1 | NON | 10 | 1 | | | | |
| 7 | ชั้น 1 ในสูบน้ำลิฟท์ | 1 | NON | 10 | 1 | | | | |
| 8 | ชั้น 2 (ในตู้ดับเพลิง) | 3 | NON | 10 | 3 | | | | |
| 9 | ชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง) | 3 | NON | 10 | 3 | | | | |
| 10 | ชั้น 4 (ในตู้ดับเพลิง) | 3 | NON | 10 | 3 | | | | |
| | รวม | 20 | | | 20 | | | | |

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงทั้งหมด 20 ถัง

ถังดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ปกติ จำนวน 20 ถัง

ลักษณะ

การตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 4-6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน 100%

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

(นาย จักรกฤษ เอี่ยมสนิท)

ภาพถ่ายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

